

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Tên khách hàng	:	Công ty TNHH Việt Mỹ Nam Định	
Địa điểm quan trắc	:	Lô N5, đường D6 – khu công nghiệp Hòa Xá, phường Mỹ Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định	
Loại mẫu	:	Nước thải	Số lượng mẫu: 01
Mã mẫu	:	NT.252402.19	Tên mẫu: NT
Ngày quan trắc	:	24/02/2025	Ngày hoàn thành thử nghiệm: 08/03/2025

Stt	Thông số	Đơn vị	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm	QCVN 40:2011 /BTNMT Cột B
				NT	
1	Nhiệt độ	°C	SMEWW 2550B:2017	18,8	40
2	pH	-	TCVN 6492:2011	7,1	5,5-9
3	Độ màu	Pt-Co	TCVN 6185:2008	36	150
4	TSS	mg/L	TCVN 6625:2000	32	100
5	BOD ₅	mg/L	TCVN 6001-1:2008	26	50
6	COD	mg/L	SMEWW 5220C:2017	73	150
7	NH ₄ ⁺ _N	mg/L	SMEWW 4500NH ₃ B&F:2017	7,66	10
8	Tổng N	mg/L	TCVN 6638:2000	30	40
9	Tổng P	mg/L	TCVN 6202:2008	0,84	6
10	Clo dư	mg/L	TCVN 6225-3:2011	<0,7	2
11	Sunfua	mg/L	SMEWW 4500S ² -B&D:2017	<0,03	0,5
12	Phenol	mg/L	SMEWW 5530B&C:2017	<0,004	0,5
13	Dầu mỡ khoáng	mg/L	SMEWW 5520B&F:2017	3,2	10
14	Fe	mg/L	TCVN 6177:1996	0,44	5
15	Pb*	mg/L	US EPA Method 200.8	<0,001	0,5
16	Coliform	MPN/100mL	SMEWW 9221B&G:2017	4.100	5.000

Ghi chú:

(*): Nhà thầu phụ: Viện khoa học công nghệ năng lượng và môi trường (Vimcerts 079).

- Vị trí quan trắc:

+ NT: Nước thải tại hồ ga cuối sau hệ thống xử lý trước khi thải ra ngoài khu công nghiệp, (Tọa độ: X: 2259174/ Y: 0566468).

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp, (Cột B - Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt).

NGƯỜI LẬP PHIẾU

Handwritten signature

Nguyễn Quang Huân

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2025
GIÁM ĐỐC
Handwritten signature
M.S.D.M. 08153964
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH CÔNG
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Kết quả ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm có thông tin nêu trên phiếu.

2. Các vấn đề liên quan đến kết quả phân tích được giải quyết trong vòng 5 ngày kể từ ngày trả kết quả.

3. Phiếu kết quả này không có giá trị nếu sao không đầy đủ hoặc không có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TCED.